



- Забележки:**
1. Съществуващите въздуховоди да се почистят, проухат и обработят със сребърен фералит.
  2. Тръбната мрежа да се почисти от корозия, да се низшира и изолира с „Акатуд“ с деб. 15мм.
  3. Машинно помещение виж на черт. № 9/14 и 10/14.
  4. Бетонният канал за връзка с МП да се почисти и при необходимост измаже и боядиса.
  5. Въздуховодите минаващи в АС да се изолират с минерална вата с деб. 30 мм и алуминиево фолио.

**СУТЕРЕН**

ОБЕКТ	РЕКОНСТРУКЦИЯ НА СТРАДАТА НА СОФИЙСКА ФИЛХАРМОННА ЗАЛА "БЪЛГАРИЯ", КЪМ МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА	10.2000г.	ФАЗА: РП
ПОДОбЕКТ	ПРЕДПРОЕКТОРСТВО НА КАИМАТИЧНА ИНСТАЛАЦИЯ ЗА КОНЦЕРТНА ЗАЛА	ЧАСТ: ОВК	
ЧЕРТЕЖ	ПЛАН СУТЕРЕН КОТА -3,15		СЪГЛАСУВАМИ
РЪКОВОДИТЕЛ	арх. Т. СЕРАФИМОВ	АРХ	арх. СЕРАФИМОВ
ПРОЕКТАНТИ	инж. Н. АНГЕЛОВ инж. Б. ПЕПЕЛАЖИЙСКА	ЕЛ	инж. СТРАШИЛОВ
ЕТ "АСА" - Т. СЕРАФИМОВ		М 1:100	1/14